



GMINA PŁOŃSK

woj. mazowieckie
09-100 Płońsk, ul. 19 Stycznia 39
tel. 23 662-56-35, fax 23 662-24-26
NIP 567-181-02-66, REGON 130378031

Płońsk, dnia 02.02.2017 r.

RGS.271.7013.ChWS.03.17

Do

**Wykonawców wg rozdzielnika
oraz na stronę internetową**

Odpowiedzi na zadane pytania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Cholewy, Wroninko, Skrzynki, gmina Płońsk** prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczenie sprawy RGS.271.1.2017.

Uprzejmie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z póź. zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający udziela na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy odpowiedzi na następujące pytania, tj.:

Pytanie nr 1

Proszę o informację jakich elementów ruchu drogowego wraz z montażem dotyczy pozycja 35 kosztorysu na Przebudowę drogi gminnej w m. Cholewy; poz. 33 kosztorysu drogi w m. Skrzynki i drogi Wroninko, Załączona SST D-07.06.02 obejmuje urządzenia zabezpieczające ruch pieszych należą m.in. ogrodzenia ochronne, bariery łańcuchowe, zapory z kwietników ...

Odpowiedź nr 1

Poz. 33 dla drogi gminnej nr 213 dotyczy 2 szt. tablic U-3d i 2 szt. tablic U-3c. Do tablic należy uwzględnić słupki.

Poz. 35 dla drogi gminnej nr 216 dotyczy 2 szt. tablic U-3d i 2 szt. tablic U-3c. Do tablic należy uwzględnić słupki.

Dla drogi gminnej nr 300722W dotyczy 6 szt. słupków U-2 i 3 szt. słupków U-12c.

Pytanie nr 2




W przedmiarach występuje pozycja – montaż słupów oświetleniowych. Nie wiadomo jak je zasilić, jakim kablem, ile kabla, jakie oprawy i słupy. Potrzebujemy więcej danych, żeby wycenić ten temat.

Odpowiedź nr 2

W przedmiarach w pozycji oświetlenie zastosowano zapis „Latarnia hybrydowa LED, moc lampy min. 30 WAT oprawa na wysokości min. 6m wraz z dowozem i montażem”.

Dla uszczegółowienia załączamy rysunek techniczny.

Z poważaniem,

WÓJT

Aleksander Jarosławski

Otrzymują :

1. Adresat
2. a/a

Sprawę prowadzi :

Ilona Sklepińska
Tel. 023 662 56 35 wew. 47
email : zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl