



**GMINA PŁOŃSK**

Gmina Płońsk 09 – 100 Płońsk Ul. 19 – go Stycznia 39  
tel. /0 23/ 662 56 35, 662 56 89, fax. 662 24 26  
e-mail : zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

09-100 Płońsk, ul. 19-go Stycznia 39  
tel. 0-23 662 56 35; fax. 0-23 662 24 26  
NIP: 567-181-02-66. REGON: 130378031

RGS.271.7013.PO.03.2013

Płońsk, dn. 07.05.2013 r.

**Do wszystkich  
Wykonawców biorących  
udział w postępowaniu**

**Wyjaśnienia treści SIWZ Nr 1**

*dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płońsk – III Etap" (BZP Nr 65907 – 2013 z dn. 30.04.2013 r.)*

Na podstawie art. 38 ust. 1 – 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Płońsk, ul. 19 – go Stycznia 39, 09 – 100 Płońsk, udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zapytania Wykonawców. Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej <http://www.ugplonsk.bip.org.pl> bez ujawniania źródła zapytania.

*Pytanie nr 1*

„Czy wyroby budowlane, o których mowa w Projekcie Budowlanym i STWiOR, m.in. przepompownie ścieków surowych i ścieków podczyszczonych – mają być zgodnie z normą PN-EN 12050-1 :2001 i PN-EN 12050-2:2001 obowiązującą na terenie Polski i Unii Europejskiej i wymienionym w niej systemem oceny zgodności 3?

Zgodnie z tym systemem wyrób budowlany musi posiadać potwierdzenie zgodności z w/w normą przez zewnętrzną jednostkę notyfikowaną przez Komisję Europejską, a producent musi wystawić deklarację WE na kompletną przepompownie ścieków surowych i ścieków podczyszczonych. Zgodnie z art. 59 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 wprowadzanie, montowanie i sprzedaż wyrobów budowlanych niezgodnych z normą grozi nakazem wycofania wyrobu z obrotu, zakazem dalszego przekazywania wyrobu użytkownikom, konsumentom a także pozbawieniem dotacji ze środków unijnych. Za nielegalne opatrzenie wyrobu znakiem zgodności; zgodnie z art. 38 Ustawy o systemie oceny zgodności grozi kara grzywny do 100000 zł. Karze grzywny podlegają także Ci, którzy bez wymaganych uprawnień nadają znak zgodności”.






---

*Odpowiedz Zamawiającego na pytanie nr 1:*

Zaprojektowane elementy ciągu technologicznego (przepompownie) mają parametry, jakich norma PN-EN 12050-1:2001 i PN – EN 12050-2:2001 **nie opisuje**. W związku z powyższym, Zamawiający będzie wymagał przedłożenia na etapie budowy do montowanych studzienek przepompowych deklaracji zgodności producenta, wystawionej zgodnie z Ustawą o Wyrobach Budowlanych (ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r., Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). Przed wmontowaniem ocena prawidłowości znakowania będzie dokonywana przez Inspektora Nadzoru po otrzymaniu opinii od Projektanta.

  
WÓJT  
Aleksander Barosławski

