



Numer	5614/2008	Miejscowość	Płońsk	Data (dzień, miesiąc, rok)	24/10/2008
-------	-----------	-------------	--------	----------------------------	------------

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGI – OPERATOR SA Oddział w Płocku

1. Przyłączany obiekt:
Nazwa: zaplecze boisk sportowych
Adres (Nr działki): Lisewo
-
80, 76/1
2. Grupa przyłączeniowa: V
3. Moc przyłączeniowa: 40,00 kW (zwiększenie mocy o: 40,00 kW)
4. Miejsce przyłączenia:
istniejące przyłącze napowietrzne nr stacji 490
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
- zaciski na listwie zaciskowej w złączu zintegrowanym z układem pomiarowo-rozliczeniowym - w kierunku instalacji odbiorczej
6. Rodzaj przyłącza: - istniejące przyłącze napowietrzne
7. Zakres prac niezbędnych do realizacji przyłączenia oraz wymagania w zakresie wyposażenia niezbędnego do współpracy z siecią:
 - 7.1. Urządzenia WN i SN:
bez zmian
 - 7.2. Stacja transformatorowa:
- dokonać wymiany transformatora na jednostkę 100kVA
 - 7.3. Urządzenia nn:
- dostosować istniejącą linię n.n. do zwiększonego obciążenia
- wybudować złącze napowietrzne zintegrowane z układem pomiarowo-rozliczeniowym
- poprowadzenie WLZ w kierunku projektowanego układu pomiarowego

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

mgr inż. Bogdan Wieczorek
upr. bud.-proj. 7342/Cie-191/9
ul. Szafirowa 13A, Pięścirogi Nowy
05-191 NASIELSK
tel./fax (0-22) 60 10 227