

Głowne materiały - nawodnienie:

Zraszacze sekcyjne - 10sztuk
Zraszacze pełnoobrotowe - 2 sztuki
Przyłącza zraszacza 1 $\frac{1}{2}$ - 12 sztuk
Programator 1 sztuka
Pompa pionowa do wody 12m3/h, H=6atm z Przetwornicą częstotliwości i zabezpieczeniami CRE 15-5 4kW - 1 sztuka
Rury PE 63 PN 10 - 392m (dotyczy płyty boiska)
Złączki, kształtki - 55 sztuk
Kabel YKY 3x1,5mm^2 - 500m
Taśma informacyjna - 500m
Pokrywa ze sztucznej trawy na zraszacze - 2sztuki

Szczegóły nawodnienia







Uwagi ogólne:
W sprawach nieokreślonych w niniejszym projekcie wykonawcę i podwykonawcę obowiązują:
1) Warunki techniczne odbioru prac budowlanych;
2) Przepisy określone Polskimi Normami i zaleceniami;
3) Wiedza i sztuka budowlana;
4) Szczegółowe warunki rozwiązań i wykonawstwa ze względu na zastosowane materiały i technologie.

Wszelkie prawa niniejszego opracowania są zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie osobom trzecim projektu lub jego części bez zgody autorów jest zabronione.

Zakład Usług Projektowych KMP s.c.
Krzysztof Paluszyński, Marcin Paluszyński
09-100 Płońsk, ul. Północna 13/30, e-mail: zup_kmp@op.pl

Nazwa projektu/Adres inwestycji:
Boisko do piłki nożnej wraz z niezbędną infrastrukturą
w miejscowości Stoszewo Kolonia
działki nr ewid. 319/6

Format rys.: A1
Skala: 1:200
Faza proj.: PB

Inwestor:
Gmina Płońsk
ul. 19-go Stycznia 39
09-100 Płońsk

Nazwa rysunku:
Nawodnienie

Nr rys.: 4
Konstrukcja
Nr proj.: K-NI/551/17

Imię i Nazwisko	Data:	Nr upr.	Podpis:
Projektował: inż. Krzysztof Paluszyński	04.2017	MAZ/0365/POOK/06	
Sprawdził:			
Współpraca:			