

Płońsk, dn.29.05.2009 r.

DW-7320/50/09

WARUNKI TECHNICZNE NR 50/09


**Dyrektor Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Lisewie
Marek Mioduszeński
Lisewo
09-100 Płońsk**

Dotyczy: przyłączenia do sieci wodociągowej nieruchomości zabudowanej /Szkoła w Lisewie/ nr ewid. gruntów 80 położonej w miejscowości Lisewo 09-100 Płońsk.

Dane do projektowania:

1. Zaprojektować sieć wodociagową na działce Nr 80 wzdłuż ogrodzenia od strony drogi Nr 263 z rur PCV wodociagowych fi 90 kielichowych + wewnętrzna instalacja p.poż fi 65 Sieć wodociagowa fi 90 zakończyć i uzbroić w hydrant podziemny p.poż wg projektu branżowego. Włączenie do sieci fi 160 - zaprojektować przecisk pod jezdnią asfaltową do działki Nr 97/1 stanowiącej własność p. Anna i Zbigniew Kmiec .Trójnik włączający stalowy wodny 160*160*90 za trójnikiem zainstalować zasuwę odcinającą fi 90 przewidzieć zawór antyskażeniowy .
2. Przyłącze wodociagowe do budynku zaprojektować z rur PE Ø 65 z niezbędnym wyposażeniem, Z włączeniem do nowo wykonanej sieci fi 90 biegnącej w dz.Nr 80
3. Przyłącze zaprojektować w sposób nie utrudniający dalszej zabudowy nieruchomości biorąc również pod uwagę projektowaną przydomową oczyszczalnię ścieków.
4. Na wybudowanych przyłączach w wykopie ułożyć taśmę PCV z wkładką metalową.
5. Wodomierz antymagnetyczne zainstalować w wydzielonym pomieszczeniu o temperaturze $>2^{\circ}\text{C}$.
6. Powyższe warunki ważne są dwa lata od daty wydania.
7. Dokumentacja powinna być wykonana przez uprawnionego projektanta i uzgodniona przez Zespół Uzgodnień Dokumentacyjnych.
8. Wykonawstwo przyłącza /na etapie przed zasypaniem/ i odbioru uzgodnić z Zakładem Usługowo Produkcyjnym przy Urzędzie Gminy w Płońsku, ul. 19-go Stycznia 39, 09-100 Płońsk tel. 0-23-662-32-21 w godz. 7⁰⁰ – 15⁰⁰.
9. Zgoda na realizację przyłącza wodociagowego nastąpi po uzyskaniu stosownych dokumentów.

Zatwierdził:



Aleksander Jarosławski