


PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W PŁOŃSKU

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W PŁOŃSKU

ul. H. Sienkiewicza 7a, 09-100 Płońsk, NIP: 567-131-89-15, REGON 130288581

Centrala: (23) 662-28-39; 662-46-99

www.plonsk.psse.waw.pl; e-mail: plonsk@psse.waw.pl



GPR
06.04.2021

Płońsk, dn. 06.03.2021r.

Paul
Ecclesia
09.06.2021
J. Jankowski

OCENA JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU KRĘPICA

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 195)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 2028)
- § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań próbek wody, pobranych w 2020r. w ramach nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez producenta wody: Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku stwierdza przydatność wody z wodociągu publicznego Krępicza za 2020r.

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku na podstawie uzyskanych wyników badań próbek wody pobranych w dniach: 24.02.2020r., 03.04.2020r., 04.08.2020r., 19.08.2020r., 27.08.2020r., 16.11.2020r., z wodociągu Krępicza gm. Płońsk informuje, że jakość wody odpowiada obowiązującym wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294)

W dniach 04.08.2020r.-19.08.2020r. w punkcie zgodności/poboru stwierdzono ponadnormatywną wartość parametru mikrobiologicznego (Ogólna liczba kolonii na agarze odżywcym w 1 ml wody po 72 h w 22°C). Działania naprawcze doprowadziły do poprawy jakości wody zgodnie z rozporządzeniem z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku stwierdza, że w 2020r. mieszkańcy następujących miejscowości: **Krępicza, Lisewo, Dalanówek, Raźniewo, Strachowo, Strachówko, Siedlin, Strubiny, Michalinek, Poczernin, Michowo, Szpondowo, Kownaty, Pilitowo, Poświętne**, korzystający z wody dostarczanej z wodociągu publicznego Krępicza spożywali wodę dobrej jakości, ocenioną jako zdatną do użycia, tzn. wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych.

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Płońsk
2. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o., ul. Pułtуска 39 B, 09-100 Płońsk
3. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PŁOŃSKU
lek. med. Krzysztof Bielski
spec. epidemiologii