

ZAŁĄCZNIK 43

Wyniki badań
gazu składowiskowego

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE
DELEGATURA W CIECHANOWIE
LABORATORIUM

06-400 Ciechanów, ul. Strażacka 6, tel./fax 023 672 5261, tel.023 672 38 62, 672 59 55

e-mail:ciechanow@wios.warszawa.pl

http://www.wios.warszawa.pl


WYNIKI BADAŃ

OPIS I IDENTYFIKACJA PRÓBEK
1-88' – próbka gazu składowiskowego


Lp.	Wskaźnik	Jednostka, w której podano wynik	Procedura badawcza/ nr normy.	Próbka
				Nr 88'
1.	Data pobrania			27.01.2010
2.	Godzina pomiaru			11:10 - 11:15
3.	CH ₄	%	W oparciu o instrukcję aparatu- miernika gazu GA 94	40,3%
4.	CO ₂	%	W oparciu o instrukcję aparatu- miernika gazu GA 94	38,7%
5.	O ₂	%	W oparciu o instrukcję aparatu- miernika gazu GA 94	0,4%

Ciechanów, dnia:04.02.2010r.

Odpowiedzialni za wyniki badań:

1.	Jacek Kosior 
2.	

Zatwierdził:


KIEROWNIK LABORATORIUM
mgr Wiesława Klicka

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE
DELEGATURA W CIECHANOWIE
LABORATORIUM

06-400 Ciechanów, ul. Strażacka 6, tel./fax 023 672 5261, tel.023 672 38 62, 672 59 55

e-mail:ciechanow@wios.warszawa.pl

http://www.wios.warszawa.pl

WYNIKI BADAŃ


OPIS I IDENTYFIKACJA PRÓBEK
1-113 – próbka gazu składowiskowego

Lp.	Wskaźnik	Jednostka, w której podano wynik	Procedura badawcza/ nr normy.	Próbka
				Nr 113
1.	Data pobrania			02.02.2010
2.	Godzina pomiaru			10:10 - 10:15
3.	CH ₄	%	W oparciu o instrukcję aparatu- miernika gazu GA 94	45,3%
4.	CO ₂	%	W oparciu o instrukcję aparatu- miernika gazu GA 94	36,2%
5.	O ₂	%	W oparciu o instrukcję aparatu- miernika gazu GA 94	0,6%


Ciechanów, dnia:04.02.2010r.

Odpowiedzialni za wyniki badań:

1.

Jacek Kosior	
2.

Zatwierdził:

KIEROWNIK LABORATORIUM

mgr Wiesława Klicka

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE
DELEGATURA W CIECHANOWIE
LABORATORIUM

06-400 Ciechanów, ul. Strażacka 6, tel./fax 023 672 5261, tel.023 672 38 62, 672 59 55

e-mail:ciechanow@wios.warszawa.pl

http://www.wios.warszawa.pl

WYNIKI BADAŃ


OPIS I IDENTYFIKACJA PRÓBEK
1-220 – próbka gazu składowiskowego

Lp.	Wskaźnik	Jednostka, w której podano wynik	Procedura badawcza/ nr normy.	Próbka
				Nr 220
1.	Data pobrania			01.03.2010
2.	Godzina pomiaru			11:40 – 11:45
3.	CH ₄	%	W oparciu o instrukcję aparatu- miernika gazu GA 94	53,3%
4.	CO ₂	%	W oparciu o instrukcję aparatu- miernika gazu GA 94	41,3%
5.	O ₂	%	W oparciu o instrukcję aparatu- miernika gazu GA 94	0,07%

Ciechanów, dnia:01.03.2010r.

Odpowiedzialni za wyniki badań:

1.

Jacek Kosior	GŁÓWNY SPECJALISTA 
	<i>mgr inż. Jacek Kosior</i>
2.

--	--

Zatwierdził:


KIEROWNIK LABORATORIUM
mgr Wiesława Blichka

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE
DELEGATURA W CIECHANOWIE
LABORATORIUM

06-400 Ciechanów, ul. Strażacka 6, tel./fax 023 672 5261, tel.023 672 38 62, 672 59 55

e-mail:ciechanow@wios.warszawa.pl

http://www.wios.warszawa.pl

WYNIKI BADAŃ

OPIS I IDENTYFIKACJA PRÓBEK
1-492 – próbka gazu składowiskowego

Lp.	Wskaźnik	Jednostka, w której podano wynik	Procedura badawcza/ nr normy.	Próbka
				Nr 492
1.	Data pobrania			19.04.2010
2.	Godzina pomiaru			09:15
3.	CH ₄	%	W oparciu o instrukcję aparatu- miernika gazu GA 94	54,1%
4.	CO ₂	%	W oparciu o instrukcję aparatu- miernika gazu GA 94	44,7%
5.	O ₂	%	W oparciu o instrukcję aparatu- miernika gazu GA 94	1,2%

Ciechanów, dnia:20.04.2010r.

Odpowiedzialni za wyniki badań:

1. **GŁÓWNY SPECJALISTA**
Jacek Kosior *Jacek Kosior*
mgr inż. Jacek Kosior
2.

Zatwierdził:

KIEROWNIK LABORATORIUM
Wiesława Klicka
mgr Wiesława Klicka

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE
DELEGATURA W CIECHANOWIE
LABORATORIUM

06-400 Ciechanów, ul. Strażacka 6, tel./fax 023 672 5261, tel.023 672 38 62, 672 59 55
e-mail:ciechanow@wios.warszawa.pl http://www.wios.warszawa.pl

WYNIKI BADAŃ

OPIS I IDENTYFIKACJA PRÓBEK
I-720 – próbka gazu składowiskowego

Lp.	Wskaźnik	Jednostka, w której podano wynik	Procedura badawcza/ nr normy.	Próbka
				Nr 720
1.	Data pobrania			24.05.2010
2.	Godzina pomiaru			11:50
3.	CH ₄	%	W oparciu o instrukcję aparatu- miernika gazu GA 94	51,1%
4.	CO ₂	%	W oparciu o instrukcję aparatu- miernika gazu GA 94	40,2%
5.	O ₂	%	W oparciu o instrukcję aparatu- miernika gazu GA 94	0,9%

Ciechanów, dnia:26.05.2010r.

Odpowiedzialni za wyniki badań:

1. GŁÓWNY SPECJALISTA
Jacek Kosior
mgr inż. Jacek Kosior
- 2.

Zatwierdził:

KIEROWNIK LABORATORIUM
mgr Wiesława Klicka

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE
DELEGATURA W CIECHANOWIE
LABORATORIUM

06-400 Ciechanów, ul. Strażacka 6, tel./fax 023 672 5261, tel.023 672 38 62, 672 59 55

e-mail:ciechanow@wios.warszawa.pl

http://www.wios.warszawa.pl

WYNIKI BADAŃ

OPIS I IDENTYFIKACJA PRÓBEK
1-958 – próbka gazu składowiskowego

Lp.	Wskaźnik	Jednostka, w której podano wynik	Procedura badawcza/ nr normy.	Próbka
				Nr 958
1.	Data pobrania			23.06.2010
2.	Godzina pomiaru			08:55
3.	CH ₄	%	W oparciu o instrukcję aparatu- miernika gazu GA 94	62,1%
4.	CO ₂	%	W oparciu o instrukcję aparatu- miernika gazu GA 94	37,2%
5.	O ₂	%	W oparciu o instrukcję aparatu- miernika gazu GA 94	0,7%

Ciechanów, dnia:29.06.2010r.

Odpowiedzialni za wyniki badań:

1. GŁÓWNY SPECJALISTA
Jacek Kosior *[Signature]*
2. mgr inż. Jacek Kosior

Zatwierdził:

KIEROWNIK LABORATORIUM
[Signature]
mgr Wiesława Klicka

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE
DELEGATURA W CIECHANOWIE
LABORATORIUM

06-400 Ciechanów, ul. Strażacka 6, tel./fax 023 672 5261, tel.023 672 38 62, 672 59 55
e-mail:ciechanow@wios.warszawa.pl http://www.wios.warszawa.pl

WYNIKI BADAŃ

OPIS I IDENTYFIKACJA PRÓBEK
1-1277 (N) – próbka gazu składowiskowego

Lp.	Wskaźnik	Jednostka, w której podano wynik	Procedura badawcza/ nr normy.	Próbka
				Nr 1277
1.	Data pobrania			17.08.2010
2.	Godzina pomiaru			10:45
3.	CH ₄	%	W oparciu o instrukcję aparatu- miernika gazu GA 94	56,6%
4.	CO ₂	%	W oparciu o instrukcję aparatu- miernika gazu GA 94	42,7%
5.	O ₂	%	W oparciu o instrukcję aparatu- miernika gazu GA 94	0,1%

Ciechanów, dnia:18.08.2010r.

Odpowiedzialni za wyniki badań:

1.	Jacek Kosior
2.	

Zatwierdził:

KIEROWNIK LABORATORIUM
Wiesława Klicka
mgr Wiesława Klicka

RAPORT Z BADAŃ NR 373/10

Ilość egzemplarzy: 2
Egzemplarz nr: 2

Stron:2
Strona: 2

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE
DELEGATURA W CIECHANOWIE
LABORATORIUM

06-400 Ciechanów, ul. Strażacka 6, tel./fax 023 672 5261, tel.023 672 38 62, 672 59 55

e-mail:ciechanow@wios.warszawa.pl

http://www.wios.warszawa.pl

WYNIKI BADAŃ

OPIS I IDENTYFIKACJA PRÓBEK

1-1381 (N) – próbka gazu składowiskowego

Lp.	Wskaźnik	Jednostka, w której podano wynik	Procedura badawcza/ nr normy.	Próbka
				Nr 1381
1.	Data pobrania			03.09.2010
2.	Godzina pomiaru			09:30
3.	CH ₄	%	W oparciu o instrukcję aparatu- miernika gazu GA 94	53,6%
4.	CO ₂	%	W oparciu o instrukcję aparatu- miernika gazu GA 94	40,3%
5.	O ₂	%	W oparciu o instrukcję aparatu- miernika gazu GA 94	0,1%

Ciechanów, dnia:03.09.2010r.

Odpowiedzialni za wyniki badań:

1.

Jacek Kosior	GLÓWNY SPECJALISTA
	<i>mgr inż. Jacek Kosior</i>
2.

--	--

Zatwierdził:

KIEROWNIK LABORATORIUM

mgr Wiesława Klicha

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE
DELEGATURA W CIECHANOWIE
LABORATORIUM

06-400 Ciechanów, ul. Strażacka 6, tel./fax 023 672 5261, tel.023 672 38 62, 672 59 55

e-mail:ciechanow@wios.warszawa.pl

http://www.wios.warszawa.pl

WYNIKI BADAŃ

OPIS I IDENTYFIKACJA PRÓBEK

1-1648 (N) – próbka gazu składowiskowego

Lp.	Wskaźnik	Jednostka, w której podano wynik	Procedura badawcza/ nr normy.	Próbka
				Nr 1648
1.	Data pobrania			11.10.2010
2.	Godzina pomiaru			09:20
3.	CH ₄	%	W oparciu o instrukcję aparatu- miernika gazu GA 94	58,6%
4.	CO ₂	%	W oparciu o instrukcję aparatu- miernika gazu GA 94	40,4%
5.	O ₂	%	W oparciu o instrukcję aparatu- miernika gazu GA 94	0,1%

Ciechanów, dnia:18.10.2010r.

Odpowiedzialni za wyniki badań:

1.

	GŁÓWNY SPECJALISTA
Jacek Kosior	<i>mgr inż. Jacek Kosior</i>
2.

--	--

Zatwierdził:

mgr Wiesława Kłicka
W
KIEROWNIK LABORATORIUM

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE
DELEGATURA W CIECHANOWIE
LABORATORIUM

06-400 Ciechanów, ul. Strażacka 6, tel./fax 023 672 5261, tel.023 672 38 62, 672 59 55

e-mail:ciechanow@wios.warszawa.pl

http://www.wios.warszawa.pl

WYNIKI BADAŃ



OPIS I IDENTYFIKACJA PRÓBEK

1-1851 (N) – próbka gazu składowiskowego


Lp.	Wskaźnik	Jednostka, w której podano wynik	Procedura badawcza/ nr normy.	Próbka
				Nr 1851
1.	Data pobrania			05.11.2010
2.	Godzina pomiaru			09.00 – 09.05
3.	CH ₄	%	W oparciu o instrukcję aparatu- miernika gazu GA 94	48,9 %
4.	CO ₂	%	W oparciu o instrukcję aparatu- miernika gazu GA 94	36,4 %
5.	O ₂	%	W oparciu o instrukcję aparatu- miernika gazu GA 94	0,4 %

Ciechanów, dnia: 05.11.2010 r.

Odpowiedzialni za wyniki badań:

1. 
GŁÓWNY SPECJALISTA
Jacek Kosior mgr inż. Jacek Kosior
2. 

Zatwierdził:

KIEROWNIK LABORATORIUM

mgr Wiesława Klicha

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE
DELEGATURA W CIECHANOWIE
LABORATORIUM

06-400 Ciechanów, ul. Strażacka 6, tel./fax 023 672 5261, tel.023 672 38 62, 672 59 55
e-mail:ciechanow@wios.warszawa.pl http://www.wios.warszawa.pl

WYNIKI BADAŃ

OPIS I IDENTYFIKACJA PRÓBEK

1-2047 (N) – próbka gazu składowiskowego

Lp.	Wskaźnik	Jednostka, w której podano wynik	Procedura badawcza/ nr normy.	Próbka
				Nr 2047
1.	Data pobrania			03.12.2010
2.	Godzina pomiaru			11:00- 11:05
3.	CH ₄	%	W oparciu o instrukcję aparatu- miernika gazu GA 94	51,3 %
4.	CO ₂	%	W oparciu o instrukcję aparatu- miernika gazu GA 94	35,8 %
5.	O ₂	%	W oparciu o instrukcję aparatu- miernika gazu GA 94	1,2 %

Ciechanów, dnia: 06.12.2010 r.

Odpowiedzialni za wyniki badań:

1. GŁÓWNY SPECJALISTA
Jacek Kosior *[Signature]*
mgr inż. Jacek Kosior
2.

Zatwierdził:

[Signature]
mgr Wiesława Klicka