

Gmina Płońsk
ul. Pułtуска 39
09-100 Płońsk
tel. (023) 662 56 35,
662 56 89, 662 49 38
fax. (023) 662 24 26
e-mail: ugplonsk@ugplonsk.pl

Płońsk, dn. 27.07.2020 r.

GK.0003.01.2020

*P. Przew. Rady Gminy
28.07.2020*

Pan Tomasz Górski
Radny Gminy Płońsk
Koziminy – Stachowo 37
09-100 Płońsk

Odpowiadając na Pana interpelację złożoną podczas XXIV Sesji Rady Gminy Płońsk dnia 14.07.2020 r. w załączeniu przekazuję pismo Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Płońsku.


Z up. WÓJTA

Andrzej Stółpa
Sekretarz

Otrzymują:

1. Adresat
2. Do wiadomości: Przewodniczący Rady Gminy Płońsk
3. aa

Płońsk, dnia 27 lipca 2020 r.



GK
27.07.2020

Sz. Pan
Wójt Gminy Płońsk

ODPOWIEDŹ

na interpelację Pana Tomasza Górskiego Radnego Gminy Płońsk z dnia 14 lipca br.

W odpowiedzi Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. wyjaśnia:

Ad. 1) W związku z realizowaną przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad inwestycją jaką jest budowa drogi S7 Olsztynek (S51) – Płońsk (S10) odc. Pieńki Płońsk miało miejsce 6 przerw w dostarczaniu wody spowodowane uszkodzeniem sieci wodociągowej. Uszkodzenia zgłaszane były w następujących okresach:

- | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|------------------|----------|--------------------|
| a) dnia 29.04.2020 r | , awaria usuwana od godz. | 13 ⁰⁰ | do godz. | 14 ³⁰ ; |
| b) dnia 04.05.2020 r, | awaria usuwana od godz. | 11 ²⁰ | do godz. | 13 ³⁰ ; |
| c) dnia 18.05.2020 r | , awaria usuwana od godz. | 9 ³⁰ | do godz. | 14 ²⁰ ; |
| d) dnia 02.07.2020 r | , awaria usuwana od godz. | 10 ⁰⁰ | do godz. | 12 ³⁰ ; |
| e) dnia 08.07.2020r | , awaria usuwana od godz. | 22 ⁰⁰ | do godz. | 5 ⁰⁰ ; |
| f) dnia 09.07.2020r | , awaria usuwana od godz. | 9 ⁰⁰ | do godz. | 24 ⁰⁰ ; |

Ad. 2) Gminny Zakład Komunalny wywiązywał się z obowiązku informowania mieszkańców o przerwie w dostawie wody poprzez zawiadomienie poprzez Promo SMS Gminy Płońsk oraz telefonicznie.

Ad. 3) Zakład nie przewiduje żadnych rekompensat, gdyż nie ponosi winy za uszkodzenia sieci wodociągowej. W tym przypadku, jeżeli doszło do wyrządzenia szkody, poszkodowany może wystąpić w trybie cywilnym, zgodnie z dyspozycją wyrażoną w art. 405 k.c. do wykonawcy lub podwykonawcy robót drogowych, którym inwestorem jest GDDKiA.

Ad. 3) Firma STRABAG zobowiązał się informować GZK Sp. z o.o. w zakresie bieżącego wykonywania robót kolidujących z gminną siecią wodociągową, co umożliwi nadzór GZK i uniemożliwi ponowne uszkodzenie sieci.

Ad. 5) GZK Sp. z o.o. w wyniku napraw uszkodzonej sieci wystawiła podwykonawcom firmy STRABAG, którzy uszkodzili sieć 6 faktur na łączną kwotę 28 921,49 zł brutto.

Ad. 6) Koszty usunięcia w/w awarii opiewały na kwotę 28 921,49 zł brutto.

Z poważaniem

Prezes Zarządu
Wojciech Kurzątkowski